

АКТ

Обследования объекта социального обеспечения на предмет антитеррористической защищенности, укреплённости и сохранности материальных ценностей

«07» 06 2023 г.

г. Челябинск

ГСУ «Челябинский геронтологический центр» ул. Хохрякова, 17

(наименование образовательного учреждения, принадлежность, адрес)

Иванова Наталья Александровна 773-81-91
(Ф.И.О. представителя, служебный телефон)

Обследование проведено сотрудниками:

ОП «Тракторозаводский»

УВО по г. Челябинску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области»

С. инспектор П.О. от от. инспекторской комиссии П.О. Иванов С.В.

Представители других инспектирующих служб:

ОГПН

инспектор П.О. Иванов С.В.

В ходе проведения обследования установлено:

Объект расположен в капитальном 2 этажном здании 1 корпус

Наличие и состояние периметрального ограждения территории металлическое решетчатое ограждение высотой 1,5 м.

Двери главного входа С фасада здания СП-витражи двухстворчатые, оборудованные одним врезным замком, с тыла металлические двухстворчатые, оборудованные одним врезным замком и задвижкой.

Двери запасных выходов 9 выходов, двери металлические, оборудованы одним врезным замком и засовом

Двери подвала металлические одностворчатые, закрываются на врезной замок каждая

Оконные проёмы первого этажа: решетками не оборудованы

Освещение фасада и территории в дежурном режиме

Охранная сигнализация, с выводом на ПЦН -, автономная -

Тревожная сигнализация, с выводом на ПЦН УМО ВНИ, автономная -

Пожарная сигнализация, с выводом на ПЦН -, автономная -

Физическая охрана: в дневное время охрана, в ночное время охрана

Система видеонаблюдения 21 и 15, функция регистрации записи 14 суток

Наличие городского телефона с АОН нет

Наличие системы контроля доступа (домофон, турникет, шлагбаум) -

Наличие первичных средств пожаротушения:

Пожарные гидранты - штуки

Огнетушители - штук

Эвакуация людей и материальных средств при возникновении ЧП:

Наличие плана эвакуации людей и материальных средств на каждом этаже

Наличие и размещение ключей от запасных выходов на медицинском посту

Наличие паспорта безопасности да, дата согласования 13.06.21 г., корректировки - .20 г.

Наличие инструкции по действиям персонала и охраны при возникновении ЧС имеется

Наличие инструкции по взаимодействию имеющейся охраны с правоохранительными органами при возникновении ЧС имеется




Проведён инструктаж с администрацией, педагогическим коллективом и обслуживающим персоналом по действиям при возникновении ЧП и угрозе теракта.

В целях повышения антитеррористической укреплённости и сохранности материальных ценностей объекта необходимо провести следующие мероприятия:
(нужное выделить)

1. Помещения с хранением материальных ценностей оборудовать охранно-пожарной сигнализацией с выводом на ПЦН ПЦО № 7 УВО по г. Челябинску – ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области».

2. Обнести границы объекта периметром до 30 суток

Подписи лиц, проводивших обследование:

	Подпись от	
	Чувпалов СВ	
	Кочевников ИХ	

Представитель учреждения



М.П.